



JTW-ZCD-GSTN200 点型家用感温火灾探测器 安装使用说明书(Ver.1.03, 2021.04)

一、概述

JTW-ZCD-GSTN200 点型家用感温火灾探测器（以下简称探测器）为无极性二总线制。探测器采用带 A/D 转换的单片机。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。

探测器具有 A1R 和 BS 两种类别，根据应用环境的不同，可使用编码器进行现场设置。

二、特点

1. 与控制器采用无极性二总线连接。
2. 地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠。
3. 探测器具有 A1R 和 BS 两种类别，可用于更广泛的温度环境。
4. 底座内配置蜂鸣器，可以在现场进行火警发声提示。

三、技术特性

1. 探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别为 A1R）
2. 工作电压：总线 24V，允许范围：16V~28V
3. 工作电流：
 监视电流 $\leq 1.0\text{mA}$
 报警电流 $\leq 2.5\text{mA}$
4. 报警确认灯：红色（巡检时闪烁，报警时常亮）
5. 编码方式：十进制电子编码，编码范围在 1~242 之间
 探测器和底座要分别编码，且两者的地址必须相同
6. 声压级：最大声压级介于 45~75dB 之间，A 计权
7. 探测角度 $\leq 45^\circ$
8. 保护面积：当空间高度小于 8m 时，一个探测器的保护面积，对一般保护现场而言为 $20\text{m}^2 \sim 30\text{m}^2$ 。
 具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准。
9. 使用环境：
 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围 -10℃~50℃
 BS 类别：典型应用温度 40℃；范围 -10℃~65℃
 相对湿度 $\leq 95\%$ ，不凝露
10. 外形尺寸：直径 120mm 高：82mm（带底座）
11. 外壳防护等级：IP30
12. 壳体材料和颜色：ABS，象牙白
13. 重量：约 208g
14. 安装孔距：45mm~75mm
15. 执行标准：GB 22370-2008

四、结构特征与工作原理

1. 探测器外形示意图如图 1 所示。
2. 工作原理

探测器采用热敏电阻作为传感器，利用热敏电阻对环境温度敏感的特性来获取环境温度信息。内部电路将该信息转换为电压信号后传送到单片机。单片机通过内置的智能算法对信号进行分析处理，同时判断当前是否处于火警或故障状态，并向控制器发送当前的状态信息。




图 1 探测器外形示意图

五、安装与布线

警告：安装探测器之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠。

1. 安装方法

探测器安装示意图如图 2 所示。




图 2 探测器安装示意图

探测器底座型号为 DZMS-GSTJ01，其示意图如图 3 所示。底座上有 4 个导体片，片上带接线端子。布线管内的探测器总线分别接在 1 和 3 两个接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。

待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。




图3 底座外形示意图

2. 布线方式：探测器二总线宜选用截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。

六、测试

警告：请待全部探测器都安装完毕后再接通电源。

1. 探测器安装结束后或每次定期维护保养后必须进行测试。
2. 测试内容：

注册：确认安装与布线正确之后，通过连接的控制器进行在线设备注册，核对已安装的探测器数量与控制器注册到的探测器数量是否一致。

模拟火警：注册完成后，任选一探测器，人为使它满足火警条件，验证探测器是否正常报火警。

3. 测试结束后，通过控制器发出通讯命令使探测器复位，并通知有关管理部门系统恢复正常。
4. 在测试过程中不合格的探测器按“常见故障及维修”及“维护保养”进行处理，然后再进行测试，如仍不能通过测试，则应返厂维修。

注意：首次测试时应取下防尘罩，正常运行前应安装防尘罩，防止灰尘进入。

七、使用及操作

探测器编码地址的写入：打开电子编码器电源，输入地址(1~242)，按下“编码”键，屏幕上将显示下一个编码地址，表明相应的地址已被写入，按下“清除”键返回；若编码失败，则显示错误信息“E”，按下“清除”键，显示“0”，可重新进行操作。

探测器类别的设置：打开电子编码器电源，输入开锁密码，按下“清除”键，按下“功能”键，接着按下“4”，此时屏幕显示“-”。输入探测器类别参数（见表1），按下“编码”键写入设置信息。如果屏幕上显示“P”，表明写入成功，按下“清除”键返回；则如果屏幕上显示“E”，表明写入失败，按下“清除”键，重新进行操作。

类别	BS	AIR
参数	1	2

表1 探测器类别及对应参数

底座编码地址的写入：方法同探测器编码地址的写入，但底座的地址必须设置成和探测器的相同。

八、常见故障及维修

1. 误报故障：使用电子编码器对报故障的探测器进行读码操作，若在两种总线极性情况下读码正确，则该探测器正常，应检查与探测器底座相连的线路问题；若有一种极性不能够读码，可退回厂家维修。
2. 误报火警：退回厂家维修。

九、维护保养

1. 探测器应在即将调试前方可安装，在安装前应妥善保管；并应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。
2. 探测器应注意防尘，防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。
3. 探测器每年至少清洁一次，以保证系统的正常运行。
4. 探测器在进行清洁之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护，会因此而临时停止工作。同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联动。
5. 探测器清洁后，将探测器重新安装好，然后进行测试。
6. 每半年应进行一次模拟火警试验，测试探测器是否工作正常。

十、报废

产品报废应按 GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》执行。火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12 年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过 5 年。产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用，产品的使用或管理方应按上述标准的有关要求每年进行检测和试验，并进行系统性能测试。所有检测、试验和测试结果均合格后方可继续使用。

十一、注意事项

1. 由于本产品启动时消耗较大的总线电流故一个总线回路最多可接 160 只探测器。
2. 在探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物。
3. 探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于 1.5m。
4. 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。
5. 探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于 45°。
6. 探测器底座应安装牢固，其导线连接必须可靠。
7. 探测器的报警确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。
8. 在进行维护保养时，应小心以避免损坏探测器。
9. 请使用专业测试装置模拟火警试验，非专业测试装置（例如打火机等）可能会造成探测器损坏。
10. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置，感温探测器的安装间距不应超过 10m。
11. 在可能产生阴燃火的场所，不宜选用感温探测器。
12. 产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境，不适用于有爆炸性气体或有腐蚀性气体的场所（包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库）。产品不可被安装在对设备有特殊认证要求的环境或场所（包括但不限于爆炸性环境、船舶、飞机、火车、机动车等交通工具）。如有特殊需求，请联系本公司相应销售人员。

海湾安全技术有限公司

服务热线：400 612 0119

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

网址：www.gst.com.cn mall.gst.com.cn

30311533