



国家防爆

防爆合格证

制造单位 上海辉控电子科技有限公司
上海市浦东新区沪南公路 7224 弄 58 号 27 号楼二楼

产品名称 点型红外火焰探测器

型号规格 JTG-UM-GST9665 24VDC

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80℃

产品标准 Q/TL-HK-BZ-002-2021

总装图号 HK5.909.006

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分:外壳保护型“tD”》

记事:

1. 该产品需配接与本产品防爆等级相适应的已取得防爆合格证的填料密封式引入装置。
2. 本证书可代表型号为 JTG-UM-GST9666 24VDC ;JTG-UM-GST9667 24VDC ;
防爆标志均为 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80℃ 。
3. 该产品防护等级为 IP67。

中心主任

颁发日期

2021年5月11日

本证有效期

2021年5月11日至2026年5月10日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63258564
传真:0377-63208175
网址:www.china-ex.com



公众号