



JTF-GOM-GST601T
点型光电感烟火灾探测器
点型感温火灾探测器
安装使用说明书 (Ver. 1.04, 2018.05)

一、概述

JTF-GOM-GST601T点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器（简称点型复合式感烟感温火灾探测器）是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。由于感烟与感温的复合技术，使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3（聚氨酯塑料火）和SH4（正庚烷火）的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警，扩大了光电感烟探测器的应用范围。

二、特点

1. 地址编码由电子编码器直接写入，工程调试简便可靠。
2. 单片机实时采样处理数据、并能保存 14 个历史数据。
3. 具有漂移补偿，灰尘积累报脏功能。
4. 具有关键元器件自诊断功能。
5. 无极性二总线信号。

三、技术特性

1. 探测器类别：A2R
2. 工作电压：总线 24V，允许范围：16V~28V
3. 工作电流：监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ ，报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$
4. 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
5. 编码方式：电子编码（编码范围为 1~242）
6. 保护面积：当空间高度为 6 米~12 米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为 80 平方米。空间高度为 6 米以下时，保护面积为 60 平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）为准
7. 线制：信号二总线无极性
8. 使用环境：
 温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
 相对湿度 $\leq 95\%$ ，不凝露
9. 外形尺寸：直径：103mm 高：55mm（带底座）
10. 外壳防护等级：IP22
11. 壳体材料和颜色：ABS 象牙白
12. 重量：约 120g
13. 安装孔距：45mm~75mm
14. 执行标准：GB 4715-2005、GB 4716-2005

四、结构特征与工作原理

1. 探测器外形示意图如图 1 所示。




图1 探测器外形示意图

2. 工作原理

前向散射光型烟雾探测器对那些产生小颗粒黑色烟雾的燃烧不敏感，但由于这些火都伴随着明显的温升，如果将光电感烟和温度传感器复合在一起，利用复合“火灾量”算法能够有效地提高光电探测的灵敏度，使光电探测器对小粒子黑烟明火也能及时探测报警，扩大了光电探测的应用范围。

五、安装与布线

1. 探测器安装示意图如图2所示。




图2 探测器安装示意图

探测器的底座示意图如图3所示。底座上有4个导体片，片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警指示灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上(不分极性)，另一对导体片用来辅助固定探测器。

待底座安装牢固后，将探测器底部对正底座顺时针旋转，即可将探测器安装在底座上。




图3 探测器通用底座外形示意图

2. 布线要求：探测器二总线宜选用截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的RVS双绞线，穿金属管或阻燃管敷设。

六、测试

警告：请待全部探测器都安装完毕后再接通电源。

1. 探测器安装结束后或每次定期维护保养后必须进行测试。
2. 测试内容：

注册：确认安装与布线正确之后，通过连接的控制器进行在线设备注册，核对已安装的探测器数量与控制器注册到的探测器数量是否一致。

模拟火警：注册完成后，任选一探测器，人为使它满足火警条件，验证探测器是否正常报火警。

3. 测试结束后，通过控制器发出通讯命令使探测器复位，并通知有关管理部门系统恢复正常。
4. 在测试过程中不合格的探测器按“常见故障及维修”及“维护保养”进行处理，然后再进行测试，如仍不能通过测试，则应返厂维修。

注意：首次测试时应取下防尘罩，正常运行前应安装防尘罩，防止灰尘进入。

七、使用及操作

本探测器的编码方式为电子编码，该编码方式简便快捷，现场编码时可利用本公司生产的GST-BMQ-1B型或GST-BMQ-2型电子编码器进行，编码时将电子编码器与探测器的总线端子接好，即可以进行地址码的写入和读出。

1. 地址码的写入
 - a) 打开电子编码器电源。
 - b) 输入地址码（1-242），按下“编码”键，屏幕上将显示一个“P”，表明相应的地址码已被写入，按下“清除”键返回。
 - c) 若编码失败，则显示错误信息“E”，按下“清除”键，显示“0”，可重新进行操作。
2. 地址码读出
 - a) 打开电子编码器电源，按下“读码”键，屏幕上将显示设备的地址码。
 - b) 若读码失败，屏幕上将显示错误信息“E”，按“清除”键清除，可重新进行操作。

八、常见故障及维修

发生故障时，首先应检查外部接线是否正确，紧固螺丝是否松动，若正常，再打开外壳，观察线路板是否有虚焊、烧焦等异常现象。

探测器在使用过程中，可能出现的故障现象及维修办法归纳如下：

1. 总线短路故障：检查总线端子是否与地短接。
2. 误报火警：检查迷宫是否过脏，两凸耳处窗口内的珠状热敏电阻是否完好。

九、维护保养

1. 探测器应在即将调试前方可安装，安装前应妥善保管；并采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。
2. 探测器应注意防尘，防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。
3. 探测器每年至少清洁一次，以保证系统的正常运行。
4. 工程上如发现探测器有经常性误报的现象，则应对迷宫进行清洗，必要时，可更换迷宫。

清洗迷宫步骤：

 - a) 首先用手捏住迷宫体两侧轻轻摇动将其拔下。
 - b) 用镊子夹住酒精棉球仔细清洗迷宫体内腔，注意不要将棉絮留入迷宫体内。
 - c) 安装好迷宫体。
5. 探测器在进行清洁之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护，会因此而临时停止工作。同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联动。
6. 探测器清洁后，将探测器重新安装好，然后进行测试。

7. 每半年应进行一次模拟火警试验，测试探测器是否工作正常。

十、报废

产品报废应按 GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》执行。火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12 年，可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过 5 年。产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用，产品的使用或管理方应按上述标准的有关要求每年进行检测和试验，并进行系统性能测试。所有检测、试验和测试结果均合格后方可继续使用。

十一、 注意事项

1. 应用于黑烟探测场合时，仅对产生黑烟且伴随明显温升的火灾探测有效。
2. 在探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物。
3. 探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于 1.5m。
4. 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。
5. 探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于 45°。
6. 探测器底座应安装牢固，其导线连接必须可靠。
7. 探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。
8. 在安装探测器上盖时，一定要将热敏电阻露出，并置于上盖两凸耳处中间。
9. 防尘罩可以有效地限制灰尘进入探测器，然而却不可能彻底杜绝空气中的浮尘微粒进入探测器内。因此，建议在进行土建施工、装修或其它会产生灰尘的活动开始以前卸下探测器，但必须通知有关管理部门。
10. 产品仅应被安装在产品安装使用说明书所明示规定的使用环境，不适用于有爆炸性气体或有腐蚀性气体的场所（包括使用磷化铝杀虫剂的烟草仓库）。产品不可被安装在对设备有特殊认证要求的环境或场所（包括但不限于爆炸性环境、船舶、飞机、火车、机动车等交通工具）。如有特殊需求，请联系本公司相应销售人员。

海湾安全技术有限公司

服务热线：400 612 0119

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号

网址：www.gst.com.cn mall.gst.com.cn

30305718