



(2006) 国认监认字(001)-号



(2006)量认(国)字(L0170)-号



No. L0259

No 20070784

检 验 报 告

申请单位名称 海湾安全技术有限公司

产品型号名称 JTY-GF-GST9711 型点型光电感烟火灾探测器

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心





国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


№20070784

共 4 页 第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GF-GST9711	
申请单位	海湾安全技术有限公司	商 标		
制 造 商	海湾安全技术有限公司	检验类别	认证发证检验（分型）	
生产企业	海湾安全技术有限公司	生产日期	2007 年 3 月 10 日	
抽 样 者	3C 认证工厂审核组	抽样地点	库房	
抽样基数	480 只	抽样日期	2007 年 3 月 31 日	
样品数量	20 只	到样日期	2007 年 4 月 5 日	
样品状态	完好	检验日期	自 2007 年 4 月 7 日	
检验依据	GB4715-2005		至 2007 年 4 月 17 日	
检验项目	试验前检查、一致性、电源参数波动、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、火灾灵敏度试验			
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关条文要求，对海湾安全技术有限公司生产的 JTY-GF-GST9711 型点型光电感烟火灾探测器（主型产品为 JTY-GM-GST9611 型）样品进行了认证发证检验。 该送检样品满足 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关技术要求，判定为合格。 以下空白。  （检验专用章） 检验专用章 签发日期：二〇〇七年四月十八日			
备 注				

批准： 

审核： 

编制： 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No 20070784

共 4 页 第 2 页

申请单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
法人代表	宋佳城	邮政编码	066004
传 真	0335-8502532	联系电话	0335-8502453

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No20070784

共 4 页 第 3 页

产品描述:

JTY-GF-GST9711 型点型光电感烟火灾探测器:

1. 外形尺寸为 $\Phi 100\text{mm} \times h52\text{mm}$ 。
2. 外壳材质为塑料。
3. 由探头和底座组成。
4. 无地址编码功能。
5. 具有一个火灾报警确认灯, 火灾报警确认灯正常监视状态为红色闪亮, 火灾报警状态为红色常亮。
6. 通过 GST-LD-8332 型输入模块与海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST100 型火灾报警控制器、JB-QT-GST9000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QB-GST200 型、JB-QG-GST200 型、JB-QT-GST200 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QT-GST5000 型、JB-QB-GST500 型火灾报警控制器 (联动型) 配接。

点型光电感烟火灾探测器检验结果汇总表

申请单位：海湾安全技术有限公司

No: 20070784

产品型号：JTY-GF-GST9711

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	
2	一致性试验	4.4	响应阈值(m) 1# 0.10 2# 0.14 3# 0.11 4# 0.14 5# 0.11 6# 0.11 7# 0.11 8# 0.11 9# 0.10 10# 0.14 11# 0.14 12# 0.14 13# 0.11 14# 0.14 15# 0.16 16# 0.10 17# 0.16 18# 0.16 19# 0.16 20# 0.16 mmax:mrep 1.23 mrep:mmin 1.3	合 格	
3	电源参数波动 试验	4.5	1# 响应阈值(m) 0.14(下限) 0.14(上限) 比值 1.0	合 格	
4	射频电磁场 辐射抗扰度 试 验	4.17	12# 响应阈值(m) 0.11(环后) 比值 1.3	合 格	
5	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	4.18	13# 响应阈值(m) 0.16(环后) 比值 1.5	合 格	
6	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	4.20	15# 响应阈值(m) 0.18(环后) 比值 1.1	合 格	
7	浪涌（冲击） 抗扰度试验	4.21	16# 响应阈值(m) 0.11(环后) 比值 1.1	合 格	
8	火灾灵敏度 试 验	4.22	试验火 编号 m(dB/m) y SH1 17# 0.78 0.76 18# 0.27 0.33 19# 0.32 0.37 20# 0.42 0.35 SH2 17# 0.71 1.10 18# 0.28 0.42 19# 0.33 0.50 20# 0.47 0.42 SH3 17# 1.56 5.71 18# 1.43 5.38 19# 1.47 5.38 20# 1.19 4.33 SH4 17# 1.02 5.71 18# 0.97 5.38 19# 0.97 5.07 20# 0.68 3.29	合 格	