



(2006) 国认监认字(001)号



(2006)量认(国)字(L0170)号



No. L0259

No 20070818

检 验 报 告

申请单位名称 海湾安全技术有限公司

产品型号名称 JTW-ZOF-GST9712 型点型感温火灾探测器 (A1R)

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№20070818

共 4 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器 (A1R)	型 号	JTW-ZOF-GST9712
申请单位	海湾安全技术有限公司	商 标	
制 造 商	海湾安全技术有限公司	检验类别	认证发证检验 (分型)
生产企业	海湾安全技术有限公司	生产日期	2007 年 3 月 13 日
抽 样 者	3C 认证工厂审核组	抽样地点	库房
抽样基数	480 只	抽样日期	2007 年 3 月 31 日
样品数量	6 只	到样日期	2007 年 4 月 5 日
样品状态	完好	检验日期	自 2007 年 4 月 5 日 至 2007 年 4 月 19 日
检验依据	GB4716-2005		
检验项目	试验前检查、动作温度、响应时间、电源参数波动、环境试验前响应时间、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌 (冲击) 抗扰度、R 型探测器附加试验		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》的有关条文要求,对海湾安全技术有限公司生产的 JTW-ZOF-GST9712 型点型感温火灾探测器 (A1R) (主型产品为 JTW-ZOM-GST9612 型) 样品进行了认证发证检验。 该送检样品满足 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》的有关技术要求,判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 检验专用章 签发日期: 二〇〇七年 四 月 二十 日		
备 注			

批准:

蔡保东

审核:

刘卫华

编制:

邱晓

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20070818

共 4 页 第 2 页

申请单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
法人代表	宋佳城	邮政编码	066004
传 真	0335-8502532	联系电话	0335-8502453

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No20070818

共 4 页 第 3 页

产品描述:

JTW-ZOF-GST9712 型点型感温火灾探测器 (A1R):

1. 外形尺寸为 $\Phi 100\text{mm} \times h49\text{mm}$ 。
2. 外壳材质为塑料。
3. 由探头和底座组成。
4. 感温元件与安装表面的距离为 45mm。
5. 无地址编码功能。
6. 具有一个火灾报警确认灯, 火灾报警确认灯正常监视状态为红色闪亮, 火灾报警状态为红色常亮。
7. 通过 GST-LD-8319 型输入模块与海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST100 型火灾报警控制器、JB-QT-GST9000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QB-GST200 型、JB-QG-GST200 型、JB-QT-GST200 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QT-GST5000 型、JB-QB-GST500 型火灾报警控制器 (联动型) 配接。

点型感温火灾探测器检验结果汇总表

申请单位：海湾安全技术有限公司

No: 20070818

产品型号：JTW-ZOF-GST9712

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	
2	动作温度试验	4.3	1# 动作温度: 58.9℃ 2# 动作温度: 58.5℃	合 格	
3	响应时间试验	4.4	响应时间: 1#最大方位 2#最小方位 1℃/min 31min39s 30min41s 3℃/min 08min25s 08min17s 5℃/min 04min58s 04min58s 10℃/min 02min47s 03min02s 20℃/min 01min51s 01min40s 30℃/min 00min36s 01min13s	合 格	
4	电源参数波动 试验	4.7	响应时间 1# 电压下限 电压上限 3℃/min 07min16s 09min02s 20℃/min 00min55s 01min05s 2# 电压下限 电压上限 3℃/min 07min27s 07min55s 20℃/min 01min02s 01min01s	合 格	
5	环境试验前响 应时间试验	4.8	响应时间 3℃/min 20℃/min 3# 09min02s 01min43s 4# 09min02s 01min42s 5# 08min16s 01min42s 6# 07min45s 01min35s	合 格	
6	射频电磁场辐 射抗扰度试验	4.19	5#环后响应时间 3℃/min 08min44s 20℃/min 01min47s	合 格	
7	电快速瞬变 脉冲群抗扰 度试验	4.21	3#环后响应时间 3℃/min 10min51s 20℃/min 01min37s	合 格	
8	浪涌（冲击） 抗扰度试验	4.22	4#环后响应时间 3℃/min 09min36s 20℃/min 01min49s	合 格	
9	R型探测器附 加试验	4.24	响应时间: 1# 2# 10℃/min 03min23s 03min49s 20℃/min 01min51s 02min11s 30℃/min 01min04s 00min53s	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心