

No 20071273



(2006) 国认监认字(001)号



(2006)量认(国)字(L0170)号



No. L0259

检 验 报 告

申请单位名称 海湾安全技术有限公司

产品型号名称 JTW-ZOM-GST9612 型点型感温火灾探测器 (A1R)

检 验 类 别 认证换证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

04

95

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№20071273

共 6 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器 (A1R)	型 号	JTW-ZOM-GST9612		
申请单位	海湾安全技术有限公司	商 标			
制 造 商	海湾安全技术有限公司	检验类别	认证换证检验		
生产企业	海湾安全技术有限公司	生产日期	2006 年 12 月		
抽 样 者	3C 认证工厂审核组	抽样地点	成品库		
抽样基数	274 只	抽样日期	2007 年 1 月 20 日		
样品数量	24 只	到样日期	2007 年 1 月 24 日		
样品状态	完好	检验日期	自 2007 年 1 月 24 日 至 2007 年 6 月 7 日		
检验依据	GB4716-2005				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》的要求，对海湾安全技术有限公司生产的 JTW-ZOM-GST9612 型点型感温火灾探测器 (A1R) 样品进行了认证换证检验。其中，SO₂ 腐蚀 (耐久)、R 型探测器附加试验经补做合格。 该送检样品满足 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》的技术要求，判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 检验专用章 签发日期：二〇〇七年 六 月 十二 日				
备 注					

批准: 張德成

审核: 刘学华

编制: 刘子明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20071273

共 6 页 第 2 页

申请单位	海湾安全技术有限公司		
通信地址	秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
法人代表	宋佳城	邮政编码	066004
传 真	0335-8502532	联系电话	0335-8502453
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20071273

共 6 页 第 3 页

产品描述:

JTW-ZOM-GST9612 型点型感温火灾探测器 (A1R):

1. 外形尺寸为 $\Phi 100\text{mm} \times h49\text{mm}$ 。
2. 外壳材质为塑料。
3. 由探头和底座组成。
4. 感温元件与安装表面的距离为 42mm。
5. 采用编码器电子编码。
6. 具有一个火灾报警确认灯, 火灾报警确认灯正常监视状态为红色闪亮, 火灾报警状态为红色常亮。
7. 与海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST100 型火灾报警控制器、JB-QT-GST9000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QB-GST200 型、JB-QG-GST200 型、JB-QT-GST200 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QT-GST5000 型、JB-QB-GST500 型火灾报警控制器 (联动型) 配接。

点型感温火灾探测器检验结果汇总表

申请单位: 海湾安全技术有限公司

№: 20071273

产品型号: JTW-ZOM-GST9612

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	
2	方位试验	4.2	1# 响应时间 : 02min21s 02min21s 02min37s 02min39s 02min38s 02min34s 02min27s 02min31s	合 格	
3	动作温度试验	4.3	1# 动作温度: 60.6℃ 2# 动作温度: 59.8℃	合 格	
4	响应时间试验	4.4	响应时间: 1#最大方位 2#最小方位 1℃/min 34min42s 32min59s 3℃/min 09min47s 09min12s 5℃/min 04min29s 04min47s 10℃/min 02min39s 02min35s 20℃/min 01min23s 01min24s 30℃/min 00min59s 00min52s 21#最大方位 22#最小方位 1℃/min 31min22s 31min01s 3℃/min 09min28s 07min37s 5℃/min 05min05s 04min25s 10℃/min 02min50s 02min35s 20℃/min 02min03s 01min52s 30℃/min 01min01s 00min52s 23#最大方位 24#最小方位 1℃/min 32min27s 29min48s 3℃/min 08min55s 08min55s 5℃/min 05min00s 05min08s 10℃/min 02min56s 03min03s 20℃/min 01min52s 01min52s 30℃/min 00min59s 01min08s	合 格	
5	高温响应试验	4.6	1#响应时间 3℃/min 05min08s 20℃/min 01min08s	合 格	
6	电源参数波动 试验	4.7	响应时间 1# 电压下限 电压上限 3℃/min 07min53s 08min57s 20℃/min 01min21s 01min28s 2# 电压下限 电压上限 3℃/min 09min18s 09min13s 20℃/min 01min27s 01min28s	合 格	

国家消防电子产品质量监督检验中心

点型感温火灾探测器检验结果汇总表

申请单位: 海湾安全技术有限公司

№: 20071273

产品型号: JTW-ZOM-GST9612

共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	环境试验前响应时间试验	4.8	响应时间: 3℃/min 20℃/min 3# 09min34s 01min21s 4# 07min47s 01min29s 5# 09min34s 01min30s 6# 09min30s 01min22s 7# 08min10s 01min10s 8# 08min58s 01min32s 9# 08min08s 01min16s 10# 08min57s 01min17s 11# 08min00s 01min23s 12# 09min07s 01min31s 13# 08min36s 01min18s 14# 08min51s 01min16s 15# 09min07s 01min23s 19# 07min56s 01min40s 20# 09min32s 01min37s	合 格	
8	低温 (运行) 试验	4.9	3#环后响应时间 3℃/min 08min00s 20℃/min 01min31s	合 格	
9	交变湿热 (运行) 试验	4.11	5#环后响应时间 3℃/min 09min14s 20℃/min 01min20s	合 格	
10	恒定湿热 (耐久) 试验	4.12	6#环后响应时间 3℃/min 09min58s 20℃/min 01min24s	合 格	
11	SO ₂ 腐蚀 (耐久) 试验	4.13	7#环后响应时间 3℃/min 12min48s 20℃/min 01min53s	不合格	
			19#环后响应时间 3℃/min 09min27s 20℃/min 01min18s	合 格	经补做
			20#环后响应时间 3℃/min 09min37s 20℃/min 01min32s		
12	冲击 (运行) 试验	4.14	8#环后响应时间 3℃/min 10min11s 20℃/min 01min30s	合 格	
13	碰撞 (运行) 试验	4.15	9#环后响应时间 3℃/min 09min01s 20℃/min 01min44s	合 格	
14	振动 (正弦) (运行) 试验	4.16	10#环后响应时间 3℃/min 08min10s 20℃/min 01min14s	合 格	

点型感温火灾探测器检验结果汇总表

申请单位: 海湾安全技术有限公司

№: 20071273

产品型号: JTW-ZOM-GST9612

共 6 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	振动 (正弦) (耐久) 试验	4.17	10#环后响应时间 3℃/min 08min10s 20℃/min 01min14s	合 格	
16	静电放电抗扰 度试验	4.18	11#环后响应时间 3℃/min 08min16s 20℃/min 01min10s	合 格	
17	射频电磁场辐 射抗扰度试验	4.19	12#环后响应时间 3℃/min 09min30s 20℃/min 01min33s	合 格	
18	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	4.20	13#环后响应时间 3℃/min 09min50s 20℃/min 01min47s	合 格	
19	电快速瞬变 脉冲群抗扰 度试验	4.21	14#环后响应时间 3℃/min 07min58s 20℃/min 01min09s	合 格	
20	浪涌 (冲击) 抗扰度试验	4.22	15#环后响应时间 3℃/min 08min27s 20℃/min 01min17s	合 格	
21	R 型探测器附 加试验	4.24	响应时间: 1# 2# 10℃/min 04min35s 04min30s 20℃/min 02min33s 02min37s 30℃/min 01min47s 01min52s	不合格	
			响应时间: 21# 22# 10℃/min 03min44s 03min10s 20℃/min 02min01s 01min42s 30℃/min 01min27s 01min08s 响应时间: 23# 24# 10℃/min 03min14s 03min28s 20℃/min 01min49s 01min59s 30℃/min 01min19s 01min25s	合 格	经补做

以下空白。