

No: Dz2022103263



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：海湾安全技术有限公司

产品型号名称：J-SAM-GST9121C 型手动火灾报警按钮

检验类别：变更确认检验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103263

共 6 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAM-GST9121C		
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	变更确认检验		
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2022 年 9 月		
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2022 年 11 月 17 日		
样品数量	6 只	检验日期	自 2022 年 11 月 23 日 至 2022 年 12 月 28 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	试验前检查、动作性能试验、冲击（运行）试验、振动（正弦）（运行）试验、 射频电磁场辐射抗扰度试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2023 年 1 月 12 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准：王学来

审核：谢峰

编制：何佳阳

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103263

共 6 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产 品 照 片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103263

共 6 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：手动火灾报警按钮
- 2) 型号：J-SAM-GST9121C
- 3) 执行标准号：GB 19880-2005
- 4) 生产者：海湾安全技术有限公司
- 5) 生产企业：海湾安全技术有限公司
- 6) 生产地址：河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号
- 7) 主要技术参数：工作电压：总线 24V
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 91.0mm×91.0mm×45.5mm；
- 2) 外壳材质：塑料；
- 3) 编码方式：电子编码；
- 4) 使用环境：户内型；
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成；
- 6) 启动零件为可重复使用型，报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成；
- 7) 具有一个火灾报警确认灯，正常监视状态时红色闪亮，火灾报警状态时红色常亮；
- 8) 与以下产品配接工作：
海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GST1500H 型火灾报警控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022103263

共 6 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PB22E09 (无锁)

生产者: 温州港源电子有限公司

2) 启动零件

生产者: 海湾安全技术有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司

№：Dz2022103263

产品型号：J-SAM-GST9121C

共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	/
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	/
3	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
4	振动（正弦）（运行） 试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗 扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

